

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
01	土木系	設計停車場的機車格數明明沒有那麼多，但柵欄門出入口依舊會放機車進場停車，雖然有將地上的格線塗黑及放置障礙物，但是沒有管制進入的車輛數，亂停的情況還是很嚴重，造成其他車輛無法通行，建議可以建系統管制。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 前些時日因停車計數系統故障，導致車輛進入超過實際車位，目前系統已修復，無車位時車輛將無法進入。另對於機車停車場久停或已破損之機車，學校每年都會利用寒暑假做盤點清理，以增加車格數量。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
02	土木系	設計停車場的機車的樹葉累積很多，阻礙機車通行。	總務處	<u>請事務組回覆：</u> 11月底已請外勤班同仁打掃並定期巡檢。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
03	地景系	建議學校游泳池開放上午時間。	體育室	<u>體育室回覆：</u> 本校游泳池為50 m×25 m 標準池，法規規定開放時段同時應有3名救生人員，衡量人事成本，故訂定開放時間為每日8小時(12:00-20:00)，連續假日及年假除外。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
04	國貿系	學校的網路有點卡，尤其是在教學大樓，很多教室行動網路都無法使用，發生網路不通暢的情況(系主任提及在801教室上課手機只有1格訊號)，請協助處理。	資訊處	<u>資訊處回覆：</u> 手機訊號強度及行動網路速度為電信公司之權責，建議同學於校園內可使用校內建置之無線網路上網，經查教學801教室為公共教室，裝有1個校園無線 AP，由無線中控設備檢測與實地測試該 AP 皆屬正常連線狀態。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
05	工業系	下午五點多天色已經暗了，或天氣不好天色暗得更快，路燈都還沒亮，建議學校有時候可以提早開燈，不然路上很暗很危險。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 路燈開關時間係依據中央氣象局公告每年日出日沒時刻表調整，目前主要路燈照明已設定於下午5時15分開啟、上午6時關閉，次要夜間照明為下午5時15分開啟、晚上12時關閉。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
06	工業系	莊敬樓廁所的洗手台常常會無法感應，有時候是好的，有時候是壞的。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 經11月16日派員檢修，目前均可正常使用。考量感應式水龍頭故障率偏高，如有損壞，將優先更換為一般單把式龍頭，以降低設備故障率。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
07	化工系	工學館一樓大電梯旁廁所味道較重，希望可以加強清潔。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 已請外包清潔廠商加強清掃，並增加巡檢次數，以維護整潔。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
08	生科系	希望學校可以跟政府交通單位溝通，在學校周圍的路口加強未禮讓行人取締。尤其力行宿舍旁的路口，汽機車行駛速度非常快，雖然有劃設行人穿越道但仍未有效加強行人的路權。	學務處	<u>學務處回覆：</u> 1. 本校日前已配合行政院校園周邊道路改善計畫積極進行人行道的設置與改善，改善進度仍需視地方政府與相關工程依序執行。 2. 本校與市政府警察局交通隊、普仁派出所、普仁里及普忠里里長均有定期召開校園安全會報，會將此現象與相關單位溝通協調，是否可以設置科技執法設備，以加強維護行人路權。 3. 本校每月均發行交通安全宣導月刊，提醒同學提高警覺，建立交通安全意識。	<input type="checkbox"/> 已處理 <input checked="" type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
09	生科系	全人教育村旁那一側的石墩是否可拆除幾個，增設為腳踏車專用道，並在同處人行道的末端增設斜坡可讓腳踏車到柏油路。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 全人大道全人村側人行道現僅規劃提供人員通行，騎乘腳踏車以利用車行道路為宜，如需進出 A7門，可請警衛亭值班人員開啟管制閘門，或利用對向無障礙通道進出。有關設置自行車專用道部分，經現勘設置斜坡建議地點，工程上雖屬可行，然對面為機車停車場，自行車	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
				無法通行，且新中北路道路狹窄、車流量大，亦無自行車專用道，故現階段未規劃於人行道設置自行車專用道。	
10	生科系	體育園區停車場的摩托車常常有人亂停，擋住唯一出入口，不知道怎麼辦？	總務處	<u>總務處回覆：</u> 已請警衛同仁加強巡邏，並照相通知車主，如再不遵守停放將取消停車資格。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
11	生科系	學校的每個停車場都會有一些停放很久很久的車，想請問學校有沒有辦法解決久停的問題？如此停車空間真的不足。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 對於機車停車場久停或已破損之機車，學校每年都會利用寒暑假做盤點清理。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
12	生科系 資訊系 醫工系	健身房從早上8點開門改成10點開門，早晚可使用時數減少，不曉得為什麼？是否可以增加？原本8點開門的時候，就有聽說開了門但不開冷氣，要等10點才開冷氣，結果現在直接又改10點才開門，讓學生有點難以接受。如果真的改成10點開門的話，體育使用費是否會少收一點？	體育室	<u>體育室回覆：</u> 經體育室統計後，早上08:30開放後使用人數過少，故延後開放時間。且考量體適能中心需要清潔消毒打掃不易，經討論後於09:00-10:00安排打掃，打掃完畢後開放，讓使用者有個舒適安心的運動環境。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
13	環工系	校門口機車停車場，時常有學生不按停車格停放機車，造成裡面的車出入不易。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 已請警衛同仁加強巡邏，並照相通知車主，如再不遵守停放將取消停車資格。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
14	環工系	希望生科館3樓、4樓的飲水機可能再多設置1至2台，或換成有冰水的那種。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 經檢討，生科館走廊已無空間可增設飲水機，將更換為可供應冰溫熱水之機型，已於11月30日前完成安裝。	<input type="checkbox"/> 已處理 <input checked="" type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
15	資訊系	學校無線網路連線不佳如 icycu。	資訊處	<p><u>資訊處回覆：</u></p> <p>校園無線 AP 訊號涵蓋是以大樓室內公共空間為主，不會針對學術單位的研究室、討論室、實習室安裝校園無線 AP。若室內空間有訊號死角的話，可以請該空間的管理單位自行架設 AP 補強。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
16	資管系	教學大樓與全人村的 iCYCU 網路常常當機，不能順利連線或連線後網路很慢。	資訊處	<p><u>資訊處回覆：</u></p> <p>校園無線網路為全校教職員生共用，由於連線資源有限，因此會有連線頻寬與時數限制，以利各使用者公平使用。如有上網設備不能順利連線，可於上班時間將該設備攜至教學718資訊處服務櫃台，由櫃台服務人員協助檢修。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
17	資管系	中原大學 My mentor 選課指導系統常常有登入不進去的狀況發生，雙主修、輔系的同學非常需要進入系統確認相關選課修課資訊。	教務處	<p><u>教務處回覆：</u></p> <p>感謝同學提出建議。My Mentor 選課指導系統經112年11月8日查無登入異常狀況。惟因部分電腦有防火牆阻擋問題，若有無法登入之狀況，敬請與教務處學發中心 My Mentor 選課指導系統承辦人徐小姐聯繫(03-2652057)。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
18	資管系	教學大樓401教室與教學315B 冷氣效果不良，開了冷氣也是非常熱。	總務處	<p><u>總務處回覆：</u></p> <p>1. 401教室因為頂樓空調主機(1號及2號)的變頻器故障造成跳機，目前已完成採購，於12月8日完成改善。</p> <p>2. 315B 教室冷氣應係由頂樓3號空調主機供應，日前因溫度控制器、冰水管路二通閥控制器分別故障，經維修及更換零件後，目前可正常運轉。另考量3、5、7樓主機</p>	<input type="checkbox"/> 已處理 <input checked="" type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
				設備老舊，故障率高，已規劃更新空調機組，並於112年11月8日發包，預定113年3月底前完成新機組裝設。	
19	資管系	這次小運會體育室教職人員對於一些事項並沒有統一性，譬如搭系上帳篷時，之前已經跟體育室職員確認了，實際搭帳篷時，卻有其他體育室職員說不可以這樣搭，請體育室標準統一，避免造成學生社團誤會。	體育室 學務處	<p><b>體育室回覆：</b> 本次運動會已經先於與學務處兩組進行會前協調，並於會議上進行位置分配後實施，系上帳篷位置安排為學務處教官進行分配，爾後如有需求可於運動會前一個月先行與學務處進行確認。</p> <p><b>學務處回覆：</b> 未來在舉辦全校運動會之前，由課外活動指導組會同體育室召集各系系學會說明帳棚搭設規定。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
20	資管系	教學大樓3樓以上的廁所很髒，不論男女廁所。	總務處	<p><b>總務處回覆：</b> 已請外包清潔廠商加強清掃，並增加巡檢次數，以維護整潔。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
21	資管系	中原校區圖書館已有 ubike 站，但大部分同學於信實、熱誠宿舍住宿，希望能於宿舍區多一 ubike 站。	總務處	<p><b>總務處回覆：</b> 因新中北路無人行道及慢車道設計，且該路段車輛過多，經評估安全考量，目前信實校區暫無設站計畫。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
22	電資 學士班	設計停車場車道即使塗黑也還是有機車停放，架設防撞桿也還是有機車停放在防撞桿的兩側，甚至防撞桿也沒有設置到全場。這樣不僅出入相當困難，還容易碰到旁人的愛車，希望可以有效處理。	總務處	<p><b>總務處回覆：</b> 該停車場會利用今年寒假期間重新規劃明顯車格，以方便同學停車。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
23	醫工系	懷恩樓教室夜間開放時間減少，是否可調整圖書館 B1地下室為24小時讓學生念書？	圖書館	<p><b>圖書館回覆：</b></p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
				<p>1. 依據警衛室巡邏人員的長期觀察，懷恩樓教室晚上12點後，已鮮少同學在校自習，且同學如無隨手關閉電源習慣，會造成電力的浪費。</p> <p>2. 圖書館 B1地下室夜間無法有人員駐守，雖有門禁管理，但無法防範執意進入的其他人士；夜間校園安全的巡邏僅有二位警衛室同仁，如遇到安全問題，恐無法即時提供協助，將造成校園安全的隱憂。</p> <p>3. 平日，圖書館 B1地下室皆開放至晚上11點，但在期中、期末考前一週及當週，會開放至凌晨2點，提供同學考前衝刺；懷恩樓平日不開放，但在期中、期末考前一週及當週，會開放至凌晨7點，提供考前自習使用。</p> <p>以上說明，期盼同學能了解並體諒！也希望同學平日能儘量利用圖書館自習室，館方會努力提供良好的門禁安全及閱讀環境，也期待日後能有安全控管的門禁設備，進一步提供24小時自習空間。</p>	<input type="checkbox"/> 待加強
24	醫工系	圖書館學生可念書位置是否有減少？可以增加座位嗎？	圖書館	<p><b>圖書館回覆：</b></p> <p>1. 圖書館2F-5F 的閱覽席位，在這幾年，皆維持原樣，沒有減少；B1地下室因增建第二密集書庫，減少自習席位96席，但尚有600席的自習座位。</p> <p>2. 在考前，圖書館念書學生雖然有增加，但尚未達到滿席狀態，同學如找不到座位念書，可能是有人放置物品，遇到這種狀況，請洽詢圖書館諮詢服務櫃台，館方會進行處理。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
				感謝同學的建議，提供良好的閱讀環境是圖書館責無旁貸的責任，也會一直朝向此目標邁進。	
25	生科系	教學809旁的無障礙廁所門鎖無法關門。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 已於11月9日派員檢修8樓無障礙廁所門鎖設備，並無損壞情形，經檢視其他樓層無障礙廁所，查得4F 門鎖故障，並已完成檢修，目前可正常使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
26	生科系	平常使用體育館球場太熱，沒有冷氣。	體育室	<u>體育室回覆：</u> 本校室內運動場考量運動者的舒適性，館內皆設有大型循環扇以保持場館通風，溫度較高時另外配合開啟循環扇降低室內溫度。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
27	生科系	排球場晚上打球樹木已遮到照明設備，影響視線，請校方改善照明設備。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 11月底已請外勤班同仁修剪排球場週邊樹枝，以維持照明亮度。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
28	生科系	羽球場地能否給各系球隊開放更多時間使用，一週只開放2天全校各系隊使用。	體育室	<u>體育室回覆：</u> 因本校運動場館空間不足，為維護全校師生之權益，除上課及校代表隊訓練，其餘時間皆為開放時間，歡迎全校師生多加利用。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
29	室設系	A5校門於晚上11點關閉，希望能24小時開放，以便設計學院學生出入，如果是為了防盜，學校部分校門也沒有關閉。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 如無安全顧慮可研究24小時開放，惟希望同學勿自校外攜帶垃圾進入校園丟棄，增加學校垃圾清運負擔。	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強
30	商設系	陸華樓205教室插座於地面，不確定是否為同學使用不當，造成無法正常使用。	總務處	<u>總務處回覆：</u> 205教室地面插座依據修繕單號 W112100760，經查共有5個插座損壞，其中1個已現場檢修完成可正常使用，其餘	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強

中原大學112學年度第1學期「系主任與班代有約」座談會意見處理表

序號	反映系所	反映意見	處理單位	單位回覆	執行狀況
				4個因損壞嚴重無法修復須更新，廠商已訂料，已於11月底完成修復。	
31	應外系	全人村的教室夏天時很悶熱 (全人203、303或502等)，希望改善全人村教室夏天悶熱的問題。	總務處	<p><b>總務處回覆：</b></p> <p>左列各教室係由全人村南棟9樓屋頂1號及2號冰水主機供應空調，經查近期維修紀錄，8月底2號主機冰水幫浦維修、9月5日幫浦緩衝器故障更新、9月6日控制快速保險絲故障更新、9月27日冰水主機1號及2號冷卻水塔過熱跳機、10月20日控制盤電控器故障更新等，研判故障原因應係頂樓電盤過熱，造成設備故障，以致冰水主機啟動保護機制跳脫，設備停止運作。目前已修復，設備可正常運作。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 已處理 <input type="checkbox"/> 處理中 <input type="checkbox"/> 待加強